



**Empresa de Servicios Públicos  
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**

Lebrija, mayo 22 de 2017

GG-ESP- 199 -17

Señor  
**GABRIEL GUERRERO NARANJO**  
Cel. 3172630441

**REF: RESPUESTA SOLICITUD VISITA.**

Cordial saludo:

Para la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija, es de gran importancia escuchar, recibir y resolver todas las solicitudes presentadas por nuestros ciudadanos, pues ellos nos dan la posibilidad de mejorar nuestro servicio y lograr la satisfacción de todos, por tal razón y en respuesta a su solicitud me permito informarle:

Que luego de la visita realizada por personal técnico de la empresa se pudo evidenciar que dichas humedades son generadas por el nivel freático alto que se presenta en la zona ya que estas casas fueron construidas mediante terrajeo del terreno el cual seguramente no fue impermeabilizado, entonces la parte baja de las paredes tienen contacto directo con dicho terreno del predio vecino.

Sin otro particular,

Cordialmente

  
Empresa de Servicios Públicos  
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.  
NIT 8001270005  
**LUIS CARLOS FLOREZ LEAL**  
Gerente General